

כ"א אדר ב, תשפ"ב
 24 מרץ, 2022

הנדון: תשובות הבהרה עבור מכרז עיריית ערד מס' 11-2022 תכנון רישוי וביצוע בית קפה בפארק "הושפט" בערד

שלום רב,

בהמשך לפנייתכם להלן תשובתנו.

מס'ד	עמוד	פרק וסעיף רלוונטיים	נוסח הבקשה	הבהרה עיריית ערד
1.			במפרט מצויין הגג בטון-האם ניתן יהיה לבצע גם מפאנלים מבודדים? (עובי 10 ס"מ).	ניתן, בכפוף לאישור אדריכלי כולל
2.			תא שירותים- האם יהיה נגיש לזכיינים של בית הקפה או לכל הציבור והאם הוא יהיה חלק מהמבנה?	כן, הוא חלק מהמבנה. הוא לא צריך להיות לכלל הציבור אלא ללקוחות המתחם.
3.			מתחם הישיבה של בית הקפה- האם כולל שולחנות וכיסאות?	לא נדרשת הצטיידות וריהוט במכרז זה.
4.			מעטפת המבנה- האם ניתן לבצע את המעטפת גם מבטון משולב עם קירות מסך זכוכית ואם יש דרישות לסוג האלומיניום?	אפשרי, אך יש להציע תפיסה תכנונית אדריכלית כוללת בשלב התכנון, בכפוף לאישורה של מהנדסת העיר.
5.			מהו החומר ממנו יהיה עשוי הדלפק?	חומר עמיד וקשיח. ייקבע בשלב התכנון מול מהנדסת העיר.
6.			האם יש מס' מינימום לנק' חשמל ותאורה?	אין. התכנון המפורט יבוצע לפי חוק החשמל ותקנות תכנון ובניה.
7.			האם ניתן יהיה לבנות את הקירות מסופר בורד על קונסטרוקציה פלדה?	ראה תשובה בסעיף 4
8.			האם הפרטים שמופיעים ברשימה לרישוי העסק צריכים להיות מסופקים ע"י הקבלן?	הצטיידות מקררים ותנור אינה כלולה במכרז. אך כן כלול ציוד נייח מקובע לרצפה כגון משטחי עבודה, כיורים, ארונות מטבח לפי התכנון שיאושר.