

דרישות חדשות לאיכות הסביבה לחדרי עישון ולעסקי עישון נרגילה

חדרי עישון

יש להתקין מערכת שאיבת סינון וסחרור אוויר פנימי (ללא יציאה החוצה) של חדר העישון הכוללת מפוח סחרור אויר, מערכת סינון אויר וכיוצא בזה ככל שיידרש.

מערכת הסינון תכלול:

1. מסנן HEPA בעל יעילות סינון שלא יפחת מ-95% של חלקיקים בעלי קוטר של 0.3 מיקרון, כולל אבק, עשן, גרגירי עובש, חיידקים, עשן טבק ועוד.
2. מסנן פחם פעיל בעל משקל פחם של 25 ק"ג לפחות ל-1,000 מק"ש ספיקת אויר בעל יעילות סינון לא פחות מ-95% של גזים, אדים, תרכובות אורגניות נדיפות (VOC) וריחות.
3. מפוח שיספק לפחות 4 החלפות של אויר חדר העישון, לשעה.
4. במידה והאמצעים הללו לא ימנעו באופן מוחלט מטרדי ריח ועשן מחוץ לכותלי העסק, אנו נדרוש אמצעים נוספים כגון בניית ארובה עד גג הבניין וכיוצא בזה.

עסק/מועדות לעישון נרגילות המשתמש בפחמי הצדה מהירה להדלקת הנרגילות

יש להתקין מערכת שאיבת סינון וסחרור אוויר פנימי (ללא יציאה החוצה) של חדר העישון הכוללת מפוח סחרור אויר, מערכת סינון אויר וכיוצא בזה ככל שיידרש.

מערכת הסינון תכלול:

1. מסנן HEPA בעל יעילות סינון שלא יפחת מ-95% של חלקיקים בעלי קוטר של 0.3 מיקרון, כולל אבק, עשן, גרגירי עובש, חיידקים, עשן טבק ועוד.
2. מסנן פחם פעיל בעל משקל פחם של 25 ק"ג לפחות ל-1,000 מק"ש ספיקת אויר בעל יעילות סינון לא פחות מ-95% של גזים, אדים, תרכובות אורגניות נדיפות (VOC) וריחות.
3. מפוח שיספק לפחות 4 החלפות של אויר חדר העישון, לשעה.
4. במידה והאמצעים הללו לא ימנעו באופן מוחלט מטרדי ריח ועשן מחוץ לכותלי העסק, אנו נדרוש אמצעים נוספים כגון בניית ארובה עד גג הבניין וכיוצא בזה.

עסק/מועדות לעישון נרגילות המשתמש בפחמים המודלקין על מנגל להדלקת הנרגילות

1. יש להתקין מנדף מעל כל מנגל פחמים וכן מערכת יניקה מכל חלל חדר העישון.
2. המנדף ומערכת היניקה מחדר העישון יחברו לארובה ומערכת הסינון הכוללת:
 - א. משקע אלקטרוסטטי
 - ב. מטען פחם פעיל בעל משקל של לפחות 25 ק"ג לפחות ל-1000 מק"ש
 - ג. מפוח יניקה שקט

3. תותקן ארובה בגובה של לפחות 2 מטרים מעל גג הבניין.